

質疑回答

入札番号：第3号

工事名：パノ라마台 トイレ、駐車場整備工事

質問1

仮設事務所、仮設トイレが内訳にありませんが共通仮設費に含めてよろしいでしょうか。

回答

共通仮設費に含めてください。

質問2

トイレの土間スラブを含む内装工事はユニット工事に含めてよろしいでしょうか。

回答

ユニット工事に含めてください。

質問3

丸太留めの杭の長いものはアースオーガが必要かと思われます。設計では計上されていま
すか。

回答

人力施工を想定していますので、含まれていません。

質問4

トイレの円柱φ300（2本）は、ユニット工事に含まれていますか。

回答

ユニット工事に含まれています。

質問5

特殊材料、特殊工法の見積採用しているメーカー等を公表していただきたい。

回答

別紙のとおりとします。

質問6

トイレ解体について石綿調査と石綿が出た時の費用は別途清算と考えてよろしいしょう
か。

回答

別途清算とします。